



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
 A-1010 Wien, Schuberting 14
 Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
 E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
 Akkreditiert durch das Bundesministerium
 für Arbeit und Wirtschaft



Produkt (Fortsetzung)

Anwendungsbereich	Werkstoffe	Speicherinhalt min – max der Baureihe [m ³]	Bauform	Statischer Nachweis	
				Maximal- baugröße – Baulänge, Bauhöhe [mm]	Maximale Über- schüttungs- höhe
Quellsammel- schächte	Edelstahl mit außen- seitigem Korrosions- schutz aus einer 2-K- Beschicht- ung auf Epoxidharz- basis	Bis 50m ³	Zylindrisch, individuell gefertigt stehend oder liegend (Einkammer- und Mehrkammer- system)	DN 800 bis DN 4000 Länge und Höhe nach Erfordernis	Min 50 cm bis 200 cm (max. nach Erfordernis)
Trinkwasser- speicher		Bis 600m ³	Zylindrisch, individuell gefertigt stehend oder liegend (Einkammer- und Mehrkammer- system)		
Brunnen- stuben		Bis 50m ³	Zylindrisch, individuell gefertigt stehend oder liegend (Einkammer- und Mehrkammer- system)		


 Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
 Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle